

ZAPYTANIE CENOWE

na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminną Gospodarkę Komunalną Dobroszyce Sp. z o.o. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający

zaprasza do złożenia ofert na:

demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych urządzeń przekazanych przez zamawiającego oraz wykonanie instalacji wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie

1. Przedmiot zamówienia:

- Demontaż istniejących pomp hydroforowych i montaż nowej armatury (zasuwy, rury PE) dla nowego zestawu pompowego dostarczonego przez zamawiającego.
- Prace budowlane - wykonanie fundamentu z betonu pod filtr ciśnieniowy.
- Montaż filtra pośpiesznego ciśnieniowego DN 1600 – szt.1
- Montaż aeratora DN 600 – szt.1
- Montaż konstrukcji wsporczych i obejm, materiałów połączeniowych itp. – kpl
- Wykonanie orurowania filtra i aeratora z rur PE.
- Montaż i podłączenie armatury zaporowej - przepustnice - 8 szt.
a/ z dźwignią ręczną - jako przepustnice odcinające filtr – 2 szt
b/ z napędami pneumatycznymi – dla trybu pracy automatycznej hydroforni - 6 szt.
- Zasypanie filtra złożem kwarcowym i katalicznym (defeman) – 1 kpl.
- Montaż układu odpowietrzenia filtra ciśnieniowego – 1 kpl.
- Montaż sprężarki - 1kpl oraz
a/ wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej do aeratora
b/ wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania napędów pneumatycznych przepustnic filtrów dla trybu automatycznego pracy hydroforni.
- Montaż pompy płucznej o mocy 4kW– 1 szt.
- Montaż dmuchawy powietrza o mocy 4 kW– 1 szt.
- Wykonanie orurowania pompy płucznej i dmuchawy powietrza z rur PE – 2 kpl
- Wykonanie płukania i dezynfekcji całego układu produkcji wody w hydroforni – 1 kpl.
- Uruchomienie układu filtracji wody w trybie automatycznym.
- Kształtki, rury (PEHD) i konstrukcje wspierające po stronie wykonawcy.

2. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023 r.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

5. Sposób przygotowania oferty: oferty należy przygotować na piśmie na załączonym wzorze.
6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce biuro@ggkdobroszyce.pl do dnia 13.01.2023 do godziny 12:00
7. Termin otwarcia ofert 13.01.2023 12:30
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Madaj tel. 71 736 06 54 mail: biuro@ggkdobroszyce.pl.

.....
(miejscowość, data)

Pieczętka Wykonawcy

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące
**demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych urządzeń przekazanych przez
zamawiającego oraz wykonanie instalacji wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie**

Składam (y) ofertę następującej treści:

1. Oferuję (emy) wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:
Cenę brutto: zł (słownie:)
W tym podatek VAT zł (słownie:).
2. Termin wykonania zamówienia:
.....
3. Okres gwarancji:
.....
4. Oświadczam (y), że:
- zapoznałem (- łam, - liśmy się) z projektem umowy,
- zobowiązuję (ujemy) się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Ofertę niniejszą składam (y) na ... kolejno ponumerowanych stronach.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
.....
.....
.....
7. Oświadczam (y), że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający.

.....
(podpis osoby upoważnionej)